

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 85

Штукатурка баритовая FullMiX

ТУ 5745-014-77164835-2009

Дата отгрузки «22» марта 2018 г.

№ партии 619

дата производства « 19 » марта 2018 г.

Шифр контрольной пробы ШБ 619/19.03.18

№ а/м В 276 МО /154

Кол-во 192 уп.

Грузополучатель ООО "Медремкомплект"

Вес 4,800 тн

Показатели	Требования ТУ 5745-014-77164835- 2009	Фактические показатели
Максимальный размер зерна	1,25 мм	1,25 мм
Концентрат барита молотый, ГОСТ 4682-84	КБ-3, КБ-5, КБ-6	КБ-5
Цемент, ГОСТ 10178-85, марка по прочности	M400, M500	M500
Сцепление с основанием	не менее 0,5 МПа	0,6 МПа
Прочность раствора при сжатии через 7/28 суток	-	13,0 МПа /14,6 МПа
Плотность раствора	не менее 2,7 г/см ³	2,7 г/см ³
Влажность сухой смеси	не более 0,3%	0,05%

Экологически чистый продукт.

1. Изготовитель гарантирует соответствие штукатурки баритовой FullMiX требованиям ТУ 5745-014-77164835-2009 при соблюдении условий транспортирования и хранения
2. Гарантийный срок хранения: не более 12 месяцев с даты изготовления.

Нач. лаборатории



Чарушина И.И.